

Stadt Ulm 89070 Ulm

CDU/UfA-Fraktion  
Rathaus  
Marktplatz 1  
89073 Ulm

13.05.2024

**Lehrertoiletten Kepler-Gymnasium**

- Ihr Antrag Nr. 176 vom 31.10.2023


Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihren Antrag, die Situation der Lehrertoiletten am Kepler-Gymnasium zu verbessern.

Zutreffend ist, dass aktuell ein Defizit von 3 Lehrerinnen-WCs existiert. Die Problematik ist bekannt. In der Vergangenheit war der WC-Raum für Lehrerinnen im Erdgeschoss angrenzend an das Lehrerzimmer verortet. Aufgrund einer defekten Hauptentwässerungsleitung wurde dieser Raum vor einiger Zeit überflutet und aufgrund des hohen Sanierungsaufwandes als Lager umgenutzt. Als Interimslösung dienen aktuell umgebaute Schülertoiletten. Das Gebäudemanagement wird im Sommer 2024 die Fußböden der ehemaligen Toiletten aufbrechen lassen und die Abwasserleitung wiederherstellen, so dass wieder 3 WCs zur Verfügung stehen.

Perspektivisch ist zu überlegen, ob sämtliche Lehrertoiletten als Unisex-WCs nutzbar sein könnten. Damit könnte eine Verbesserung der Erreichbarkeit/Nutzbarkeit für alle Lehrkräfte erzielt werden. Diese Möglichkeit wird in jedem Fall in Abstimmung mit der Schulleitung geprüft.

Freundliche Grüße



Martin Ansbacher